



OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OPOLU

45-005 Opole, ul. Budowlanych 1

Opole, 7 stycznia 2020 r.

WZ.5595.163.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372), w związku z § 1 ust. 2 i § 19 i 29 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji przebudowy wieży Prudnickiej w Białej działka nr 1089/2”, sporządzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Marka Kucharskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Jerzego Wójcika,

postanawiam wyrazić zgodę

na odstępstwa od spełnienia w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących:

1. Braku wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku - § 29 ww. rozporządzenia MSWiA.
2. Braku wykonania instalacji hydrantów wewnętrznych DN 25 z węzłem półsztywnym w budynku - § 19 ww. rozporządzenia MSWiA.

i zapewnienie w obiektach wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego poprzez realizację zaproponowanych w ekspertyzie rozwiązań zamiennych wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa, a nie wymaganych bezpośrednio z przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych, tj:

1. Wyposażenie obiektu na całej długości drogi ewakuacyjnej w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o wartości natężenia 5 lx, uruchamianego z systemu sygnalizacji pożaru oraz po zaniku napięcia
2. Wyposażenie budynku w instalację suchego pionu z zaworami na każdej kondygnacji zasilanego poprzez motopompę lub autopompę jednostki JRG.
3. Wyposażenie każdej kondygnacji budynku w jedną gaśnicę GP 6x .
4. Wyposażenie budynku w sygnalizatory głosowe podające komunikat o ewakuacji po uruchomieniu SSP.
5. Istniejące wewnętrzne stropy posiadają odporność ogniową w klasie R30.
6. Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania wieży wykorzystujący istniejące okna, które będą wyposażone w certyfikowane siłowniki, oraz drzwi na poziomie parteru otwierane automatycznie poprzez siłownik sterowany przez centralę instalacji oddymiającej.
7. Przestrzeganie maksymalnej liczby osób przebywających w wieży.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Zapisy zawarte w ekspertyzie uzyskały aprobatę w związku z powyższym na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadniania z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w tym urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadku wymienionego w postanowieniu,
- pozostałe ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno-budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...”

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Brak kompleksowego wykonania rozwiązań zamiennych jest równoznaczny z niezachowaniem warunków niniejszego postanowienia, co skutkuje występowaniem w obiekcie nieprawidłowości będących przedmiotem odstępstwa.



Opolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
[Signature]
Z-ca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Otrzymują:

1. F.C Usługi Projektowe Wielobranżowe – Franciszek Czerwiński
48-210 Biała, ul. Wałowa 8
2. KP PSP w Prudniku
3. a/a