

Gminne Centrum Kultury w Białej
Ul. Prudnicka 35
48-210 Biała

dnia, 7.09.2020r.

GCK.381.2.2020

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej

Zamawiający, Gminne Centrum Kultury w Białej, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania z 07.09.2020r.

1. W związku z zabytkowym charakterem budowli oraz faktem, że nie wszędzie występują tynkowane ściany, proszę o wskazanie sposobu prowadzenia przewodów elektrycznych oraz niskoprądowych,

Odpowiedź: Sposób prowadzenia przewodów elektrycznych oraz nisko prądowych należy prowadzić w miejscach nieotynkowanych w spoinie w sposób niewidoczny na zewnątrz. Dopuszcza się prowadzenie natynkowe w formie malowanych rur samogasnących bez halogenowych w kolorze czarnym lub matowym naśladujących dawne instalacje elektryczne. Prowadzone kable winny spełniać wymogi znajdujące się w normach sepowskich i PN-EN.

2. Czy w zakresie wykonawcy jest montaż kamery obrotowej na dachu, o której mowa w pozwoleniu konserwatora zabytków.?

Odpowiedź: Nie. Kamera nie będzie montowana

3. Po czyjej stronie jest dostawa i montaż info kiosku ?

Odpowiedź: Tak dostawa i montaż jest po stronie wykonawcy

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,


Dyrektor
Patryk Bania

Do wiadomości:

1. BIP
2. Tablica ogłoszeń